

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

20 16 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г. МИХАЙЛОВКА, ул. 2 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, дом 53

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

дополнительное образование детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на 1,2 этаже), 1614,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области", МКОУ ДО ЦДТ

Адрес места нахождения организации:

г. МИХАЙЛОВКА, ул. 2 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, дом 53

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 42 А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость (количество обслуживаемых в день) 452; вместимость 200; пропускная способность 226.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха

III.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да
5.	пандусы	<p>Параметры пандуса: двухскатный, ширина 1,20 м, длина 1го ската 7,10 м, максимальная высота от земли 1го ската 0,70 м, длина 2го ската 1,50 м, максимальная высота 2го ската 0,27 м. Две поворотные площадки размерами 1,20*1,20 с углом поворота 90 градусов, высота от земли 0,70 м. и 0,27м. Уклон скатов пандуса не более 5°, что соответствует СП 59.13330.2012.</p> <p>Поручни пандуса двухуровневые на высоте 0,7 м и 0,9 м из хромированной стали. Покрытие пандуса противоскользящая резиновая плитка.</p>
6.	подъемные платформы (аппараты)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	<ol style="list-style-type: none"> 1) Площадка перед входной дверью имеет размеры 1,5x3,4м, на стене перед входной дверью имеется кнопка вызова персонала. 2) Входная дверь двухстворчатая общими размерами 1,6x2,5 м с основным полотном шириной 0,9 м. дверь имеет заполнение из закаленного стекла нижняя кромка которого располагается на высоте 0,7 м от уровня входной площадки, высота порога двери не более 1 см., дверь имеет контур уплотнения и доводчик. 3) Входной тамбур глубиной 3,6 м. и шириной 2,7м. Из тамбура в вестибюль также установлена дверь с конструкцией аналогичной входной, размерами 1,4x2,4 м. 3) Вестибюль – смешанный, размерами 5,4x11,8 м взаимосвязан с лестничной

		клеткой, лифтовой группы не имеется, в вестибюле, а также в коридорах установлены пристенные поручни общей протяженностью 54 м.п.; 4) Для обеспечения доступа на второй этаж имеется гусеничный подъемник.
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется одно санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже, оборудованное в соответствии с СП 59.13330.2012, в помещении установлена кнопка вызова персонала.
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	В кабинетах «Природа и человек в согласии», «Творчество», «Акварель», «Психолог» установлены двери с достаточной шириной проемов - 0,9 м, на лестничных маршах и площадках дверные проемы, а также ширина существующих лестничных маршей соответствуют нормам СП 59.13330.2012.
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные.	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о	да

	правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершенствовании ими других необходимых для получения услуги действий	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным соблюдением доступности для них объектов и услуг	инструктирование сотрудников проведено в марте 2016 года (см. «Журнал проведения инструктажа с работниками МКОУ ДО ЦДТ, предоставляющими услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг»)
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется, см. приказ № 19 от 29.03.2016 г. «О назначении ответственных лиц предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг»
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется, см. приказ № 19 от 29.03.2016 г «О назначении ответственных лиц предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг»
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет

9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2020
2.	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху звуковой информации зрительной информацией	2020
3.	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне	2021

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Проведение инструктирования вновь принятых сотрудников и всех работников ЦДТ раз в год в соответствии с приказом № 19 от 29. 03.2016 г. «О назначении ответственных лиц предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг»	2016-2020